





Umspannung MS/NS

Lastverlauf der Jahreshöchstlast

§ 17 Abs. 2 Nr. 1 StromNZV

GJ 2018



Jahresarbeit	20.991.907 kWh
Höchstleistung	4.243 kW
Datum/Zeit P _{max}	02.03.2018 18:30 Uhr MEZ

Die Daten basieren auf LGL, die zum Teil nicht gemessen sind (Hochrechnungen, Auffüllen von Lücken...).
Abweichungen zu den Abrechnungswerten sind daher vorhanden.